

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02/2015

(pro tlakové zařízení)



tímto prohlašujeme,

že následně označené tlakové zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí prohlášení svou platnost.

Název: Sdružený rozdělovač

Typ: SR

Výrobce: Kamil HÁLA, Na Vyhliďce 303, 382 03 Křemže
IČ: 73506036 DIČ: CZ7605181342

Popis funkce zařízení a účel použití:

Dvoukomorový (topný a vratný okruh) ocelový svařenec jakosti P 235, který slouží k rozdělení jednotlivých větví topné soustavy do teploty 110⁰ C.

Příslušná nařízení vlády: č. 26/2003 Sb., č. 621/2004 Sb. a směrnice EU PED 97/23/EC, v platném znění.

Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:

ČSN EN 1090-2, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN 287-1, ČSN EN řady 13445

Tlakové zařízení je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Při posuzování shody bylo postupováno podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. §4, písmeno a), kategorie I. Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody A), č. 621/2004 Sb. a směrnice EU PED 97/23/EC v platném znění.

Posuzování shody bylo provedeno výrobcem : p. Kamil Hála IČ: 73506036

Zaveden systém řízení výroby dle ČSN EN ISO 3834-2 PK 2014, WPQR č. 2460-2014

Křemže, 6.3.2015

Kamil Hála - majitel firmy

Místo vydání, datum

Jméno a funkce odpovědné osoby

Podpis